

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΝΝ ΠΑΓΝΗ

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
1	Μ/Σ ΜΟΝ/ΚΟΣ 230/230v 3150vA ΝΟΣ. ΤΥΠ. IP00	1	EMMIS S.A.
2	Μ/Σ ΜΟΝ/ΚΟΣ 230/230v 5000vA ΝΟΣ. ΤΥΠ. IP00	1	EMMIS S.A.
3	Μ/Σ ΜΟΝ/ΚΟΣ 230/230v 8000vA ΝΟΣ. ΤΥΠ. IP00	18	EMMIS S.A.
4	ΜΕΤΩΠΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Ν.Τ	20	EMMIS S.A.
5	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 110-230V Ν.Τ	20	EMMIS S.A.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές των παραπάνω υλικών αποτελεί η ίδια η περιγραφή τους.

.

Σημείωση:

Οι Μετασχηματιστές απομόνωσης (είδη 1-3), θα φέρουν Προϊοντική Πιστοποίηση - Σήμα Ποιότητας, κατά EN/IEC 61558-2-15, του φορέα LABOR.

ΟΡΟΙ

- **Εγγύηση:** 1 έτους
- Κάλυψη **ανταλλακτικών** και **τεχνική υποστήριξη (SERVICE)** για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών
- **Χρόνος Οριστικής Παραλαβής:** Εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ Τ.Υ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ