

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ : ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ,
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ.

Αντικείμενο Υπηρεσίας

Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών ηλεκτροκινητήρων –αντλιών – βεβιλατέρ – κυκλοφορητών –πλυντηρίων – ψυγείων και κλιματιστικών (περιελίξεις , ρουλεμάν, στεγανά και λοιπές μηχανουργικές εργασίες) επισκευής και συντήρησης και για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον χρόνο εξαντλήσεως της εκάστοτε εγκεκριμένης δαπάνης .

Οι παραπάνω εργασίες είναι εξειδικευμένες και αφορούν περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων, βεντιλατέρ, και κυκλοφορητών, αντικατάσταση ρουλεμάν , φτερωτών, στυπιοθλυπτών αξόνων κ.τ.λ. όπως και αντικατάσταση στεγανών, φτερωτών αναρρόφησης, αξόνων, κόπλερ, κ.τ.λ. των αντλιών και πάσης φύσεως μηχανουργικές εργασίες απαιτηθούν για μία ολοκληρωμένη επισκευή του παραπάνω εξοπλισμού.

Ο συντηρητής του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον εξοπλισμό από το Νοσοκομείο εντός τριών (3) ωρών μετά από την τηλεφωνική ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας . Η επισκευή θα γίνεται εντός δύο ημερών και θα επιστρέφεται άμεσα στο Νοσοκομείο με το τέλος της επισκευής . Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος κάθε φορά αφού αποσυναρμολογήσει τον εξοπλισμό και πριν προχωρήσει στην επισκευή να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για τα ευρήματα της βλάβης καθώς και το οικονομικό αντίτιμο της επισκευής, για το οποίο η Τεχνική Υπηρεσία θα αποφασίσει για το εάν είναι συμφέρουσα η συγκεκριμένη επισκευή η όχι ,και κατόπιν θα ενημερώνει τον συντηρητή, για την πορεία της επισκευής-συντήρησης.

Όλες οι επισκευές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας .

49Hp							
50Hp							

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ Τ.Υ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ