ΝΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ : ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ, ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ.

Αντικείμενο Υπηρεσίας

Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών ηλεκτροκινητήρων –αντλιών – βεντιλατέρ – κυκλοφορητών –πλυντηρίων – ψυγείων και κλιματιστικών (περιελίξεις , ρουλεμάν, στεγανά και λοιπές μηχανουργικές εργασίες) επισκευής και συντήρησης και για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον χρόνο εξαντλήσεως της εκάστοτε εγκεκριμένης δαπάνης .

Οι παραπάνω εργασίες είναι εξειδικευμένες και αφορούν περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων, βεντιλατέρ, και κυκλοφορητών, αντικατάσταση ρουλεμάν , φτερωτών, στυπιοθλυπτών αξόνων κ.τ.λ. όπως και αντικατάσταση στεγανών, φτερωτών αναρρόφησης, αξόνων, κόπλερ, κ.τ.λ. των αντλιών και πάσης φύσεως μηχανουργικές εργασίες απαιτηθούν για μία ολοκληρωμένη επισκευή του παραπάνω εξοπλισμού.

Ο συντηρητής του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον εξοπλισμό από το Νοσοκομείο εντός τριών (3) ωρών μετά από την τηλεφωνική ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας . Η επισκευή θα γίνεται εντός δύο ημερών και θα επιστρέφεται άμεσα στο Νοσοκομείο με το τέλος της επισκευής . Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος κάθε φορά αφού αποσυναρμολογήσει τον εξοπλισμό και πριν προχωρήσει στην επισκευή να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για τα ευρήματα της βλάβης καθώς και το οικονομικό αντίτιμο της επισκευής, για το οποίο η Τεχνική Υπηρεσία θα αποφασίσει για το εάν είναι συμφέρουσα η συγκεκριμένη επισκευή η όχι ,και κατόπιν θα ενημερώνει τον συντηρητή, για την πορεία της επισκευής-συντήρησης.

Όλες οι επισκευές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας .

Για τον έλεγχο και την πορεία των εργασιών επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί επί τόπου, καθώς και να ελέγχει την ποιότητα και την προέλευση των ανταλλακτικών .

Όλα τα ανταλλακτικά και υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα αποτελούν γνήσια προϊόντα επωνύμων ευρωπαϊκών κατασκευαστών κατάλληλα του προς επισκευή του εξοπλισμού .

Στο τέλος της επισκευής- συντήρησης θα αποστέλλεται στο Νοσοκομείο ο εξοπλισμός που αντικαταστάθηκε (παλαιά ανταλλακτικά) συνοδευόμενος από :

α) Γραπτή αναφορά εργασιών επισκευής

β) Τιμολόγιο επισκευής και

γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού τουλάχιστον ενός έτους,

στο σημείο παρέμβασης.

Τεχνική Ικανότητα Διαγωνιζομένων και Οικονομική Προσφορά

Οι διαγωνιζόμενοι για να τεκμηριώσουν την τεχνική ικανότητα τους πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να προσκομίσουν στο στάδιο υποβολής της προσφοράς τους:

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν ότι μπορούν να εκτελέσουν τις παραπάνω εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής.

2. Ενδεικτικό πελατολόγιο ίδιου αντικειμένου και

3. Οικονομική προσφορά επισκευής – συντήρησης : ηλεκτροκινητήρων, αντλιών βεντιλατέρ και κυκλοφορητών που θα αναφέρεται η τιμή μονάδας επισκευής ανά μονάδα ιπποδύναμης σε (Hp) και σε ένα εύρος από 1 Hp έως 50Hp. όπως ο παρακάτω πινάκας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1HP ΕΩΣ 50HP

ΙΠΠΚΙΝ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΑΞΟΝΑ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΦΤΕΡΩΤΗΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΚΟΠΛΕΡ	ΜΗΧ/ΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
1Hp							
2Hp							

49Hp							
50Hp							

4)Πριν καταθέσουν την προσφορά τους οι υποψήφιοι επισκευαστές θα πρέπει εκπρόσωπος τους θα κάνει αυτοψία στους χώρους Η/Μ εγκατάστασης του Νοσοκομείου για να έχει ιδία αντίληψη της εγκατάστασης και των συνθηκών του Νοσοκομείου . Την βεβαίωση επίσκεψης που θα λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία θα την καταθέσει με την προσφορά της.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ Τ.Υ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ