

Προδιαγραφές Ποδοβαλβίδων

1. Ποδοβαλβίδα μίξεως ζεστού-κρύου νερού (δύο πεντάλ).

ΤΕΜΑΧΙΑ: 20

2. Σπυράλ συνδέσης 1/2" μήκους 100 cm ΤΕΜΑΧΙΑ: 60

- Οι ποδοβαλβίδες να καλύπτονται από πενταετή εγγύηση στο μηχανισμό.
- Να είναι πιστοποιημένες κατά ISO και να έχουν CE.
- Να φέρουν φίλτρο στην έξοδο, ορειχάλκινο με σίτα INOX.
- Ο μηχανισμός να είναι ορειχάλκινος.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ