

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Λόγω παλαίωσης των ήδη υπαρχόντων δοχείων διαστολής που βρίσκονται στο χώρο του Μηχανοστασίου 06 και τα οποία είναι εγκατεστημένα από την αρχή λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπάρχει άμεση ανάγκη αντικατάστασής τους διότι έχουν υποστεί σοβαρή εσωτερική διαρροή. Τα δοχεία είναι εγκατεστημένα στις γραμμές των καλοριφέρ για να κάνουν απόσβεση των υδραυλικών πληγμάτων. Είναι Δοχεία Θέρμανσης Κλειστής Εγκατάστασης .

Επιπλέον, λόγω της αντικατάστασης ενός διδύμου αποσκληρυντή στο χώρο δίπλα από το Λεβητοστάσιο με ένα εκ νέου μεγαλύτερης κάλυψης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, χρήζει ένα δοχείο Διαστολής 200lt για την απόσβεση των υδραυλικών πληγμάτων που δημιουργούνται στο δίκτυο.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές Δοχείων Διαστολής

Τρεία (3) τεμάχια Χωρητικότητα 1000lt κάθετου τύπου :

Μέγιστη Πίεση : $P_{max} = 6 \text{ bar}$

Μέγιστη Διάμετρος : $D = 850 \text{ mm}$

Μέγιστο Ύψος : $H = 2420 \text{ mm}$

Πίεση Αέρα: $P_{air} = 1,5 - 2,5 \text{ bar}$

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C μέχρι $+100^{\circ}\text{C}$

Σωλήνα Σύνδεσης : $1''$

Ένα (1) τεμάχιο Χωρητικότητα 500lt κάθετου τύπου

Μέγιστη Πίεση : $P_{max} = 6 \text{ bar}$

Μέγιστη Διάμετρος : $D = 850 \text{ mm}$

Μέγιστο Ύψος : $H = 1400 \text{ mm}$

Πίεση Αέρα: $P_{αέρ} = 1,5 - 2,5 \text{ bar}$

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C μέχρι $+100^{\circ}\text{C}$

Σωλήνα Σύνδεσης : $1''$

Ένα (1) τεμάχιο Χωρητικότητα 200lt κάθετου τύπου

Μέγιστη Πίεση : $P_{max} = 6 \text{ bar}$

Μέγιστη Διάμετρος : $D = 650 \text{ mm}$

Μέγιστο Ύψος : $H = 1000 \text{ mm}$

Πίεση Αέρα: $P_{αέρ} = 1,5 - 2,5 \text{ bar}$

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C μέχρι $+100^{\circ}\text{C}$

Σωλήνα Σύνδεσης : $3/4''$

- 1) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν **απαραίτητα** στην Τεχνική Περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης, θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus (όχι φωτοτυπίες), εγκρίσεις και στοιχεία για να αξιολογηθούν.
- 2) Να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 χρόνια.
- 3) Τα δοχεία να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, η προμηθεύτρια Εταιρεία να είναι Πιστοποιημένη με ISO για Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη.
- 4) Ο Ανάδοχος, Υποχρεούται να παραδώσει τα δοχεία στην Αποθήκη της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με τα μεταφορικά έξοδα να επιβαρύνουν τον ίδιο.
- 5) Ο Χρόνος παράδοσης να είναι εντός 30 ημερών από την ανάθεση.

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ